



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO
SETOR DE ENGENHARIA



Em resposta as dúvidas enviadas via e-mail pela empresa Clovis Produções, em relação ao Pregão P. 024/2023 PC 043/2023.

Duvida 01-

“Quanto ao item 6.1 letra J: Comprovação para os itens do lote 1 e 2- ESTRUTURAS/GERADORES: (é para estruturas ou geradores, ou precisa apresentar toda a documentação para ambos?)”.

Resposta: Para o Gerador, se fará necessário o fornecimento por parte da empresa de ART das instalação elétrica instaladas, como o quadro de distribuição e demais instalações. Para as estruturas deverá a empresa apresentar um laudo técnico que comprovando as características não inflamáveis dos materiais propícios a incêndio, como as lonas, ou materiais em madeira utilizados no chão (tablado, piso do palco, piso de estandes, etc.) Laudo esse acompanhado de ART de profissional com tal competência e registrado no conselho regional da categoria. E ainda referente a estruturas, a empresa deverá apresentar ART de montagem das estruturas metálicas, assinada por profissional com tal competência e registrado no conselho regional da categoria.

Duvida 02-

“J3) ART de montagem da estrutura; (a ART é para comprovar outros serviços realizados?)”

Resposta: A ART de montagem da estrutura é referente a montagem para esse evento, tendo em vista a necessidade de responsabilidade técnica de toda estrutura montada durante o andamento do evento.

Duvida 03-

“J4) Atestado de capacidade técnica de locação de geradores e comprovando de controle dos extintores de incêndio; (esse atestado é para estrutura também?)”.

Resposta: O **atestado de capacidade técnica** é somente para gerador. A **comprovação de disponibilidade de extintores** de incêndio para possível controle de incêndio se aplica para Geradores e Estrutura, pode ser comprovada através de uma declaração da empresa, de que dispõe de extintores (durante o evento e conforme projeto preventivo) para possível controle de incêndio.

Duvida 04-

“J5) Laudo de características dos materiais não inflamáveis (Este laudo precisa apresentar para estrutura e gerador? Tem validade mínima exigida?)”.

Resposta: Somente para as estruturas deverá a empresa apresentar um **laudo técnico que comprovando as características não inflamáveis dos materiais propícios a incêndio**, como as lonas, ou materiais em madeira utilizados no chão (tablado, piso do palco, piso de estandes, etc.) **Laudo esse acompanhado de ART** de profissional com tal competência e registrado no conselho regional da categoria. O laudo deverá estar com **data válida durante o andamento do evento**.

E-mail: engenharia.cerronegro@gmail.com

Fone: 49-3258 0000



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO
SETOR DE ENGENHARIA



Duvida 05-

“Item 6.1 letra m

Comprovação para o LOTE No 5- SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO:

M2) ART de montagem da estrutura. (A ART é para comprovar outros serviços realizados?)”.

Resposta: A ART de sonorização e iluminação é referente aos serviços instalados durante o evento, e deve ser fornecida pela empresa vendedora do certame.

CERRO NEGRO 27 DE JULHO DE 2023

DIELSON JOSEMIR RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
SETOR DE ENGENHARIA

E-mail: engenharia.cerronegro@gmail.com

Fone: 49-3258 0000